



Białystok, 19-11-2012r.

Dotyczy:

postępowanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont budynku RADIA BIAŁYSTOK przy ulicy Świerkowej 1 w Białymstoku

Numer sprawy: ZP/PN/6/2012

W nawiązaniu do zapytania oferentów z dnia 16.11.2012 r. o treści jak niżej:

Oferenci

1) W „Załączniku nr 10 Przedmiar robót wymiana Okien w pomieszczeniach II piętra i parteru w budynku radia Białystok” –poz. 1.2 oraz poz. 1.5 – czy w miejsce Drzwi 1,90*2,30*4sztuki(pomieszczenia 328, 329, parter korytarz) na pewno mają być wstawione Okna? Jeśli tak proszę o przedstawienie podziału oraz sposobu otwierania tych Okien(uchylno rozwierane czy tylko uchylne oraz w którą stronę);

Odp. Mają to być drzwi, które charakterem i podziałem powinny odpowiadać istniejącym do demontażu na korytarzu parteru i II pietra.

Pozycja 1.5 Załącznika nr 10 - Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

1.5 KNNR 7 B-07.00.00 0701-05 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m² - wg istniejącego wzoru; okna rozwieralno-uchylne, kolor biały, profil min. 5-cio komorowy, profil dolny ościeżnicy poszerzony uwzględniający różnicę pomiędzy parapetem zewnętrznym a wewnętrznym; szklenie pakietem jednokomorowym o wsp. przenikania ciepła min. 1,1 W/m²K; okucia obwiedniowe z funkcją mikrowentylacji, umożliwiające otwieranie z poziomu podłogi; uszczelki w kolorze nieodbiegającym od koloru okien; montowane na kotwy

m2 17,48

ma być

1.5 KNNR 7 B-07.00.00 0701-06 Drzwi zewnętrzne balkonowe z tworzyw sztucznych - wg istniejącego wzoru; kolor biały, profil min. 5-cio komorowy, szklenie pakietem jednokomorowym o wsp. przenikania ciepła min. 1,1 W/m²K; okucia obwiedniowe z funkcją mikrowentylacji, uszczelki w kolorze nieodbiegającym od koloru drzwi; montowane na kotwy, mają odpowiadać charakterem i podziałem istniejącym

m2 17,48

2) Czy życzą sobie państwo zachować obecny układ Okien –tzn na piętrze rozwierano uchylne bez podziału, oraz na parterze dzielone listwą na 2 szyby. Proszę o dokładny opis podziału Okien na piętrze i parterze

Odp. Zamawiający chce zachować obecny układ - charakter okien.

3) Proszę o dokładne dane do Okien piwnicznych 0,87*0,55*15sztuk – czy okienka te mają mieć funkcje otwierania z poziomu posadzki, czy standardowe

Odp. Mają to być okna uchylne standardowe z możliwością uchylenia do kąta 90 stopni.

4) Proszę o sprecyzowanie kratek wentylacyjnych „załącznik nr 9 poz1.4” 188sztuk ich wymiary oraz charakterystykę materiału

Odp. W założeniu przyjęto pojedyncze kratki na każdy otwór komina wentylacyjnego.

Inwestor dopuszcza zamontowanie kratki na całej szerokości komina ze stali nierdzewnej, która ma być demontowana.

5) Proszę o sprecyzowanie „załącznik nr 9 poz1.5-1,6” Ocieplenia podcięć na kominach oraz przymocowanie dyblami plastikowymi – 240sztuk. Skąd wynika taka liczba na 7,83m2

Odp. Konieczność zamocowania każdego wypełnienia podcięć, poz. 1.5, min. 2-ma szt. dybli. Ilość kołków mocujących, na każdej ścianie, wynika z długości i szerokości kominów wentylacyjnych.