



Białystok, dn. 25-07-2013r.

**Dotyczy: postępowanie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na remont dachów budynków Polskiego Radia Białystok:
ZP/PN/1/2013**

Oferenci:

Pytanie

W STWiOR dotyczącej pokrycia dachów podany jest układ pap do zastosowania w kolejności:

-papa parizolacyjna np. Foalbit AL S40

-papa podładowa np. Extradach PF PYE PV200 S5

-papa nawierzchniowa np. Extradach WF PYE PV200 S5

*tymczasem przedmiar robót podaje wykonanie pokrycia z papy wentylacyjnej oraz papy
nawierzchniowej*

*W związku z powyższym proszę o jednoznaczne określenie układu warstw pap do zastosowania
podczas remontu dachów*

Odpowiedź:

Remont dachów na obu budynkach Radia Białystok obejmuje wykonanie dwuwarstwowego pokrycie z papy termozgrzewalnej w układzie: papa perforowana/wentylacyjna oraz papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm na istniejącym pokryciu z papy, jak w poz. 1.2 przedmiaru robót "Remont pokrycia dachu budynku głównego Radia Białystok przy ul. Świerkowej 1 w Białymstoku" i poz. 2.5 "Remont pokrycia dachu budynku garażowego Radia Białystok przy ul. Świerkowej 1 w Białymstoku"

PREZES ZARZĄDU
REDAKTOR NACZELNY
„Radio Białystok” S.A.
Władysław Prochowicz