



Białystok, 29.09.2016r.

Dotyczy:

Zamówienia na usługę instalacji sieci teledacyjnej w budynku studyjnym Polskiego Radia Białystok wraz z dostawą sprzętu TliA.2015.4.2016

Oferenci:

Pytanie

Ile lat gwarancji systemowej wymaga Zamawiający na okablowanie strukturalne? Czy gwarancja musi być potwierdzona certyfikatem gwarancyjnym producenta zastosowanego systemu okablowania?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z projektem wykonawczym (załącznik nr 1a) minimum 20 lat gwarancji systemowej na okablowanie strukturalne patrz pkt 5.1. Zamawiający ma otrzymać bezpłatny certyfikat gwarancyjny potwierdzający okres gwarancji w ciągu trzech tygodni od daty podpisania Protokołu Odbioru bez wad.

Pytanie

Jest rozbieżność ilościowa w „adapterach skośnych dla 2 modułów keystone mosaic” między podaną w zestawieniu materiałowym (przedmiar) i wynikającą z projektu (rysunki z planami instalacji). Którą ilość przyjąć w kalkulacji do oferty?

Odpowiedź:

Do oferty należy przyjąć ilość przyjętą w projekcie (rysunki z planami) łącznie 83 sztuki

Pytanie

Czy w szafach dystrybuujących należy zamontować wentylatory/panele wentylacyjne?

Odpowiedź:

W szafach dystrybucyjnych nie należy montować wentylatorów.

PREZES ZARZĄDU
REDAKTOR NACZELNY
Polskie Radio Białystok S.A.
Wojciech Straszynski